

HK.903. .2022

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. H. Sienkiewicza 5
53-400 Kamienna Góra

Kamienna Góra, dnia 28 marca 2022 r.

A. Jelonek
04.04.2022

URZĄD MIASTA
KAMIENNA GÓRA

04.04.2022

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
z wodociągu publicznego Kamienna Góra
za okres 01.01. 2021 r.-31.12.2021 r.

WPEŁNYŁO - BIURO OBSŁUGI KLIENTA

L.dz. 77.3906/22

ilość zał. Podpis.....

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2021 r., poz. 195 tj.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2000 r., poz.2028 tj.) §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze, oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody, a także analizie podejmowanych działań naprawczych

STWIERDZA:

1. PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kamiennej Górze

2. Zgodność charakterystyki metod badawczych dla oznaczeń badanych parametrów z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294),

UZASADNIENIE :

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał 14 próbek wody z 7 stałych punktów monitoringowych u odbiorców wody zgodnie z rocznym harmonogramem i częstotliwością zależną od ilości produkowanej wody. Badania wody wykonywane były w Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Wałbrzychu Oddział Laboratoryjny i Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej we Wrocławiu Oddział Laboratoryjny.

Badania laboratoryjne w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zarządca wodociągu realizował zgodnie z harmonogramem. Pobrano 12 próbek z 6 punktów na sieci wodociągowej. Badania wykonywały laboratoria akredytowane, zatwierdzone przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonano badania próbek wody w ramach monitoringu

w zakresie parametrów grupy A i B wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

W 2021 r. nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w pobranych próbkach wody .

Badania wykazały, że skład wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze na podstawie uzyskanych wyników badań, **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kamiennej Górze**

Odbiorcy wody z wodociągu Kamienna Góra zaopatrywani są w wodę z 2 ujęć podziemnych w Janiszowie i Krzeszowie Betlejem

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze wydał celem poinformowania o tym odbiorców , o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz.2028 tj.)

Z-CIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Kamiennej Górze
mgr Grażyna Smok

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Kamienna Góra
2. a/a