



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze

HK.903.7.2026

Kamienna Góra, dnia 19 marca 2026 r.

Burmistrz Miasta Kamienna Góra

pl. Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

Dotyczy: okresowej oceny jakości wody do spożycia przez ludzi dla gminy miejskiej
Kamienna Góra w 2025 roku

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz.416 tj.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz.757 tj.), §20, §21 i §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PPIS w Kamiennej Górze oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody, a także analizie podejmowanych działań naprawczych

STWIERDZA,

1. PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie miejskiej Kamienna Góra

2. Zgodność charakterystyki metod badawczych dla oznaczeń badanych parametrów z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294),

UZASADNIENIE:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał 13 próbek wody z 5 stałych punktów monitoringowych u odbiorców wody zgodnie z rocznym harmonogramem i częstotliwością zależną od ilości produkowanej wody. Badania wody wykonywane były w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu Oddział Laboratoryjny i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu Oddział Laboratoryjny.

Badania laboratoryjne w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zarządca wodociągu realizował zgodnie z harmonogramem. Pobrano 12 próbek z 6 punktów na sieci wodociągowej. Badania wykonywały laboratoria akredytowane, zatwierdzone przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonano badania próbek wody w ramach monitoringu w zakresie parametrów grupy A i B wymienionych w załączniku nr 2



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamiennej Górze
ul. Sienkiewicza 5 | 58-400 Kamienna Góra
+48 756450140
adres e-mail: psse.kamiennagora@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-47078-84180-DCBET-17

do rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2294). W 2025 r. nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w pobranych próbkach wody .

Badania wykazały, że skład wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze na podstawie uzyskanych wyników badań, **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kamiennej Górze (strefa zaopatrzenia Kamienna Góra z ujęcia Janiszów)**

Odbiorcy wody z wodociągu Kamienna Góra zaopatrywani są w wodę z ujęcia podziemnego w Janiszowie.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024, poz.757 tj.)- „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

Z wyrazami szacunku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Marcin Jaksoń

/dokument podpisany elektronicznie/